

Załącznik nr. 1

Zakres rzeczowy :

Planty Mistrzejowickie :

1. Szafa Pz 2024 - z uwagi na zabudowę w szafie nowego wyposażenia tj. sterownika centralnego, zegara astronomicznego CPANET a także kompensatora mocy biernej należy wymienić istniejącą szafę oświetleniową.
2. Należy wymienić oprawy (w miejsce istniejących opraw OCP) wyposażone w sterownik lokalny oraz czujnik ruchu realizujący system oświetlenia nadążnego. Moc opraw należy dobrać (obliczyć) poprzez wykonanie projektu fotometrycznego.
Oprawy powinny posiadać kształt zgodny z aprobatą Konserwatora Miejskiego w obszarze Nowej Huty.
Ilość opraw parkowych - 56 szt

Inspektor
Michał Stróżyński